Конструктивные элементы

1. Адрес	141323, Московская обл, г. Сергиев Посад, п. Лоза, д. 13
2. Внутренние стены	
Тип внутренних стен	Стены кирпичные
Физический износ, %	30
3. Окна	
Материал окон	Пластиковые
Физический износ, %	30
4. Двери	
Материал двери	Глухая металлическая
Физический износ, %	30
5. Крыша	
Тип кровли	Мягкая
Год проведения последнего капитального ремонта кровли	1999
Физический износ кровли, %	30
Утепляющие слои чердачных перекрытий	нет
Вид несущей части крыши	Совмещенные из сборных железобетонных слоистых панелей
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши	—
Физический износ несущей части крыши, %	30
6. Отделочные покрытия помещений общего пользования	
Материал отделочных покрытий	Окраска по штукатурке
Физический износ, %	30
7. Фундамент	
Тип фундамента	Ленточный
Год проведения последнего капитального ремонта	—
Материал фундамента	Кирпич
Площадь отмостки, кв.м	121
Физический износ, %	30
8. Перекрытия	
Тип перекрытий	Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит
Физический износ, %	30
9. Тип наружных стен	
Тип наружных стен	Стены кирпичные
Год проведения последнего капитального ремонта	2013
Тип наружного утепления фасада	Нет
Физический износ, %	30
Материал отделки фасада	окраска
10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры	
Количество лоджий, шт	0
Количество балконов, шт	48