

Конструктивные элементы

1. Адрес 141323, Московская обл, г. Сергиев Посад, п. Лоза, д. 13

2. Внутренние стены

Тип внутренних стен Стены кирпичные
Физический износ, % 30

3. Окна

Материал окон Пластиковые
Физический износ, % 30

4. Двери

Материал двери Глухая металлическая
Физический износ, % 30

5. Крыша

Тип кровли Мягкая
Год проведения последнего капитального ремонта кровли 1999
Физический износ кровли, % 30
Утепляющие слои чердачных перекрытий нет
Вид несущей части крыши Совмещенные из сборных железобетонных слоистых панелей
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши —
Физический износ несущей части крыши, % 30

6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий Окраска по штукатурке
Физический износ, % 30

7. Фундамент

Тип фундамента Ленточный
Год проведения последнего капитального ремонта —
Материал фундамента Кирпич
Площадь отмостки, кв.м 121
Физический износ, % 30

8. Перекрытия

Тип перекрытий Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит
Физический износ, % 30

9. Тип наружных стен

Тип наружных стен Стены кирпичные
Год проведения последнего капитального ремонта 2013
Тип наружного утепления фасада Нет
Физический износ, % 30
Материал отделки фасада окраска

10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт 0
Количество балконов, шт 48