

Конструктивные элементы

1. Адрес 141323, Московская обл, г. Сергиев Посад, п. Лоза, д. 5

2. Внутренние стены

Тип внутренних стен Стены кирпичные
Физический износ, % 47

3. Окна

Материал окон Деревянные
Физический износ, % 5

4. Двери

Материал двери Филёчатые
Физический износ, % 47

5. Крыша

Тип кровли Мягкая
Год проведения последнего капитального ремонта кровли —
Физический износ кровли, % 48
Утепляющие слои чердачных перекрытий нет
Вид несущей части крыши Совмещенные из сборных железобетонных слоистых панелей
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши —
Физический износ несущей части крыши, % 48

6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий Окраска по штукатурке
Физический износ, % 47

7. Фундамент

Тип фундамента Ленточный
Год проведения последнего капитального ремонта —
Материал фундамента Бутобетон
Площадь отмостки, кв.м 162
Физический износ, % 49

8. Перекрытия

Тип перекрытий Перекрытия из сборного железобетонного настила
Физический износ, % 48

9. Тип наружных стен

Тип наружных стен Стены кирпичные
Год проведения последнего капитального ремонта —
Тип наружного утепления фасада Нет
Физический износ, % 47
Материал отделки фасада без отделки

10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт 0
Количество балконов, шт 48