Конструктивные элементы

1. Адрес	141323, Московская обл, г. Сергиев Посад, п. Лоза, д. 20
2. Внутренние стены	
Тип внутренних стен	Стены из несущих панелей
Физический износ, %	20
3. Окна	
Материал окон	Деревянные
Физический износ, %	30
4. Двери	
Материал двери	Филёнчатые
Физический износ, %	30
5. Крыша	
Тип кровли	Шиферная
Год проведения последнего капитального ремонта кровли	—
Физический износ кровли, %	30
Утепляющие слои чердачных перекрытий	нет
Вид несущей части крыши	Деревянные
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши	—
Физический износ несущей части крыши, %	30
6. Отделочные покрытия помещений общего пользования	
Материал отделочных покрытий	Окраска по штукатурке
Физический износ, %	30
7. Фундамент	
Тип фундамента	Ленточный
Год проведения последнего капитального ремонта	—
Материал фундамента	Сборный железобетон
Площадь отмостки, кв.м	118
Физический износ, %	25
8. Перекрытия	
Тип перекрытий	Перекрытия из сборного железобетонного настила
Физический износ, %	25
9. Тип наружных стен	
Тип наружных стен	Стены из несущих панелей
Год проведения последнего капитального ремонта	—
Тип наружного утепления фасада	Нет
Физический износ, %	22
Материал отделки фасада	панель с заводской отделкой
10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры	
Количество лоджий, шт	24
Количество балконов, шт	0